



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вишеслав
вул. Д. Мейсборґа 42

(найменування об'єкта)

« 1 » 04 20 25 р.

Бригада у складі Дашевський МВ, Довженко ВВ,
Керсеров ВА, Мельник ВД.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Д. Мейсборґа 42

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-100мм, Ø50-14мм, Ø40-2мм
Ø25-5мм

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50-10мм, Ø32-22мм, Ø25-56мм, Ø15-15мм
Ø25-480 мм (середній)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø32-16мм, Ø50-5мм, Ø25-5мм, Ø15-5мм
апарат Ø32-16мм, Ø50-5мм, Ø25-5мм, Ø15-5мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ø50-4мм, Ø32-3мм, Ø25-2мм, Ø15-2мм, кран Ø50-2мм, Ø32-5мм, Ø25-5мм, апарат Ø32-2мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм вод. ст., р=10 мм вод. ст., T=5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: коф сервіс в одній мережі

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

<u>Рудиків О.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дмитро Іванов М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Добрянський В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Черепанов М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Клименко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Саргсєв (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
 С. С. [Підпис] М. М. [Підпис]
 С. С. [Підпис] В. В. [Підпис]