



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжниця вул. Київська 49
(найменування об'єкта)

«25» 03 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовский В.І.
Дзюбенко Ю.Т.; Дашевий О.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжниця вул. Київська 49
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø89-55 м, Ø20-Чм.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50-8 м, Ø40-24 м, Ø32-16 м.

Стожки : Ø25-160 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (пробкові) : Ø50-4 м, Ø40-4 м, Ø32-8 м. (крюкові) : Ø20-2 м.

муртові з'єднання : Ø50-4 м, Ø40-4 м, Ø32-8 м, Ø20-2 м.

краї в квартирах : Ø20-19 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад «Vibro GAS»

- ліквідація виявлених витоків газу: краї (пробкові) : Ø50-2 м, Ø40-1 м.

конструкції : Ø50-2 м, Ø40-3 м, Ø32-3 м. муртова : Ø40-2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. гра інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: випробування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Григорюк А.С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Веселовский В.І.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Шилевский О.І.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Кушнеренко С.В.

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)