



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ № 15
м. Вінниця Київська № 52

(найменування об'єкта)

« 26 » 03 20 25 р.

Бригада у складі Діброва С.А. / Даценко В.О.;
Матвіїчук А.В.; Лукленчук О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
буль. Київська № 52

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 100-2м; ф 76-14м; ф 57-28м; ф 32-11м;
ф 20-12м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 32-10м; ф 20-12м Стожки; ф 20-264м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф 32-2м; ф 20-Вит
Муфтові з'єднання: ф 32-2м; ф 20-13м.
Крани в квартирах: ф 15-6м (пробкові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад "Vibra GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф 32-2м; ф 20-13м; Ремонтка: ф 32-10м; ф 20-2м; Запірна ввіда: ф 20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Надання тиску p=20 мм. в.в. ст. за 5 об.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розроблення газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Матвієнчук А.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мурленчук О.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

