



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця

вдп Київська 54
(найменування об'єкта)

«27» 02 20 25 р.
Бригада у складі Гавришук В.А., Куреров А.В., Радославська О.Т.,
Добровітерська М.В., Кудрявська О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вдп. Київська 54
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø125-36мм, Ø100-10мм, Ø89-9мм,
Ø50-6мм, Ø40-2мм, Ø32-2мм.
(увідний газопровід (характеристики г-ду)
Ø40-12мм, Ø25-64мм (своєчасно)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
сиром Ø40-3мм, Ø32-3мм, Ø20-3мм (19 в сирі)
сиром Ø40-3мм, Ø32-3мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Красаєв В.В., Шиндлер С.В.,
Селіванов С.В., Селіванов С.В.
 - ліквідація виявлених витоків газу: Красаєв В.В., Ø40-3мм, Ø32-3мм
Ø12 Ø40-1мм, Ø32-1мм, сиром Ø40-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в усіх вимогах
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всего немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст., пр.=10 мм в.ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться регулярно

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: координати всіх газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Родісьєв О.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Гвангує В.К.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Івченко А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Майвасяк А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Родісьєв О.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Кур'яков О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ковальова А.В. [Підпис]
(прізвище, ініціали) (підпис)