



11
11

2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжиця вул. Київська 60
(найменування об'єкта)

« 28 » 03 2025 р.

Бригада у складі Дзюбенко Р.Ю.; Тлохія О.Б.;
Рашащук О.Р.; Лук'ячук О.В.; Ковал А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжиця вул. Київська 60
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-17м, Ø89-32м, Ø50-15м, Ø40-10м;
Ø32-9м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-10м, Ø25-52м. Стяжки: Ø25-200м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краєві (пробові): Ø32-6шт, Ø25-20шт. Краєві в квартирах: Ø20-7шт.
лифтові з'єднання: Ø32-6шт, Ø25-20шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія
та прилад «Vibro GAS»
- ліквідація виявлених витоків газу: краєві (пробові): Ø32-1шт, Ø25-7шт.
коктрайми: Ø32-3шт, Ø25-7шт. муфта: Ø25-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Ліг робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Лідороздубський АС
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Дзюбенко Р.Ю
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Плюхін О.Б
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Тамашук О.Г
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Лук'яненко О.В
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Кавок А.А.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Григоренко А.А.

(прізвище, ініціали)

(підпис)