



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 1 »

20 25 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО м. Виноградів
вул. Соболевська 81

(найменування об'єкта)

« 1 » 04 20 25 р.

Бригада у складі Кернеров МВ Домашко АО
Маша МВ Жуковенко АО

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Соболевська 81

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-33м, Ø76-12м, Ø50-22м
Ø40-2м, Ø20-4м
Ø40-38м, Ø25-6м, Ø10-19м
Ø40-48м (с/п/м/м)

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø40-3м, Ø25-9м, Ø10-8м
мешкогас Ø40-3м, Ø25-9м, Ø10-8м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: всіх сегментів Ø100, Ø76, Ø50, Ø40, Ø25, Ø20, Ø10
 - ліквідація виявлених витоків газу: кран Ø40-2м, Ø25-2м, Ø20-2м
к/р Ø40-3м, Ø25-2м, Ø10-1м, мешкогас Ø40-3м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також до підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вільно
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; внесено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=800 мм в.ст., др. 20 мм в.ст., t=50°С
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: перевірка безпеки газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Роздубинський О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Мельничук В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Добрянський В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Коваленко А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Олександрівський О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мамчишвілі Т.В.
(прізвище, ініціали) [Підпис]
(підпис)