

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО БОГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

(найменування об'єкта)

« 4 » 04 20 25 р.

Бригада у складі Слюсарі Гробиш А.В., Білоус М.В.,
Олійник Р.У., Мурованій І.Д.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті БОГАТОКВАРТИРНИЙ БУДИНОК
М. ЛІСЦЯНИЦІ ВУЛ. НАКОМЕЧНОГО 1А

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 мм L = 85 м.п., Ø 25 мм L = 6 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25 мм L = 4 м.п., Ø 20 мм L = 40 м.п., - по сходових клітинах

Ø 20 мм L = 134 м.п. - по стояках

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

з'єднання Ø 50 мм - 1 шт., крани пробкові Ø 25 мм - 4 шт.,

Ø 20 мм - 12 шт., крани шарові Ø 20 мм - 58 шт. через лічильники

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VIGAS,
мильно емульсія.

- ліквідація виявлених витоків газу; УФЗ - 2 шт., крани пробкові Ø 25 мм, коні,
розійма, муфта - 8 шт., крани пробкові, контроліно,
муфта Ø 20 мм - 14 шт., крани шарові Ø 20 мм - 19 шт. (Р1366. 3'є),
газопроводи по стояках - 4 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано, погіршення при випробуванні на щільність надлишковим тиском 500 мм. вод. ст., складо 10 мм вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

ШУБН В.П.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

ГРОБІК А.В.

(прізвище, ініціали)

БІЛОС М.В.

(прізвище, ініціали)

ОЛІНІК Р.І.

(прізвище, ініціали)

МУРОВАНИЙ У.Д.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатоквартирного будинку В19

(прізвище, ініціали) ПІДПИСУ ВЛАСНИК (підпис)

СТАРШИЙ МАЙСТЕР

[Підпис]

ТАРКОВСЬКИЙ П.А.