



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Боготоквартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

« 9 » 04 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Олійник Р.У., Мурованич У.Д., Білоус М.В., Вихристюк Т.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті Боготоквартирний будинок м. Ладимин вул. Ноконечного, 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 мм L = 48 м.п., Ø 20 мм L = 8 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 мм L = 140 м.п., - по стояках

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани пробкові Ø 50 мм - 1 шт., Ø 20 мм - 5 шт., крани шарові Ø 20 мм - 50 шт. - перед лічильниками

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VIGAS, мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; крани, муфти, полтергоїни Ø 50 мм - 5 шт., крани, муфти, полтергоїни Ø 20 мм - 12 шт., крани Ø 20 мм - 10 шт., газопроводи по стояках Ø 20 мм - 5 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; проведено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; проведено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, падіння при випробуванні надлишковим тиском 500 мм вод. ст. стало 10 мм вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шульц В.П.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Олійник Р.У.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мурзваний У.Д.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Білоус М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Викресток У.О.

[Підпис]

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший майстер

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Торкозський П.А.

Мешковий БО за токвартпального БУСМІСУ
в/у містиску Буловолиць