



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця бул. І. Мечая - Левинського 10
(найменування об'єкта)

«17» 03 2025 р.

Бригада у складі Ліщак В.О.; Матвійчук А.В.;
Мустішок В.М.; Романчук О.Ф.; Лук'ячук О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. І. Мечая - Левинського 10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 25 м, Ø 50 - 13 м, Ø 32 - 6 м, Ø 25 - 14 м,
Ø 20 - 3 м, Ø 15 - 2 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 13 м, Ø 25 - 8 м, Ø 20 - 8 м. Стяжки: Ø 20 - 146 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові): Ø 32 - 2 шт, Ø 20 - 7 шт, Ø 15 - 3 шт (кульові): Ø 25 - 2 шт
мульті, з'єднання: Ø 32 - 2 шт, Ø 20 - 7 шт, Ø 15 - 3 шт, Ø 25 - 2 шт
крани в вентрилах: Ø 20 - 1 шт. (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; крани (пробкові): Ø 32 - 1 шт, Ø 20 - 1 шт
контргайки: Ø 32 - 2 шт, Ø 25 - 1 шт, Ø 20 - 2 шт. мульті: Ø 25 - 1 шт, Ø 20 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побулови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фабрикане газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Гуржовський А.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Мисенко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мамбійчук П.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мисцілок В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Галамук О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Лук'ячук О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ариштан А.Р. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)