



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

04 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

*Житловий будинок
н. Вікнице вул. В. Ахмадовича 17*

(найменування об'єкта)

«11» 04 2025 р.

Бригада у складі *Алексеев О.Ю.; Веселовський В.С.;
Дзюбченко Ю.Т.; Добрів С.А*
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті *н. Вікнице вул. В. Ахмадовича 17*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного
об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Ø 40-14м, Ø 25-42м, Ø 20-48м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Орені вогні

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*кранчи (пробкові): Ø32-1шт, Ø25-2шт. (шарнірні): Ø25 - 1шт, Ø20 - 6шт
щупові зеджання: Ø32 - 1шт, Ø25 - 3шт, Ø20 - 6шт.*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском пристроям
методом або мильною емульсією; *Мильна емульсія
та пристрій Vibra GAS*
- ліквідація виявленіх витоків газу; *контргаси: Ø25-1шт, Ø20 - 1шт
щупна: Ø25 - 2шт, Ø20 - 1шт*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристройів, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристройів, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фербування газопроводу

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Лігородецький АС
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І
(прізвище, ініціали)

Дубровко Ю.Т
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Нешкар старшино по 3-му

(прізвище, ініціали)

(підпис)