

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
« 7 » 04 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
(найменування об'єкта)

« 7 » 04 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Дмитрієнко М.В.;
Жанчук В.А.; Ліценко В.О.; Мовбійчук І.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
буль. А.Бортника №
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 100 - 110 см; ф 89 - 120 см; ф 76 - 36 см; ф 57 - 55 см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сталки: ф 50 - 200 см; ф 40 - 100 см; ф 32 - 100 см; ф 25 - 70 см.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шарові): ф 50 - 2 см. Муфтові з'єднання: ф 50 - 2 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: теплотрапика: ф 50 - 18 см;
Муфта: ф 50 - 8 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено над робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Випробування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

Калуж В.І.
(прізвище, ініціали)

Миценко В.О.
(прізвище, ініціали)

Матвіюк А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Пр. працює вприватись

(прізвище, ініціали)

(підпис)

М.інженер [Підпис] Семченко Р.В.
експерт [Підпис] Чуїко В.В.
слюсар [Підпис] Матвіюк А.В.