



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 28 » 20 28 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. А. Бортишова 10
(найменування об'єкта)
« 28 » 20 28 р.

Бригада у складі Олексій Триванко МВ, Іванчук В.К.,
Куреров А.М., Мельниченко О.О., Косовийчук АВ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. А. Бортишова 10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø89-3м, Ø76-130м, Ø40-40м.

Ø40-310м (сховані)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Крім Ø40-14м (шарові)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Крематор, Vibrogas,

- ліквідація виявлених витоків газу; К/2 Ø40-3м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та облаштування, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
 $P = 500 \text{ мм в.ст.}$, $\Delta P = 10 \text{ мм в.ст.}$, $t = 5 \times 6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родченков О.Г.
(прізвище, ініціали)
Васильченко М.В.
(прізвище, ініціали)
Власов П.А.
(прізвище, ініціали)
Куртєв Н.В.
(прізвище, ініціали)
Колесніков В.О.
(прізвище, ініціали)
Косовичев І.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гордієв О.В.

Гордієв О.В.
(прізвище, ініціали)
Гордієв О.В.
(прізвище, ініціали)

Гордієв О.В.
(підпис)
Гордієв О.В.
(підпис)