

П. У. [Signature]
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
« 9 » 04 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

обладнання

ВБГО м. Ісківшера
вул. А. Бортника 7
« 9 » 04 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Алексєв О.О., Веселовський В.Т.
Джоденко Ю.Т., Петрова С.К., Дочкало В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. А. Бортника 7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-40м, Ø89-90м
Ø40-20м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø40-270м (сталева)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø40-1шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією; приладом ВД-100
Алексєв О.О.
- ліквідація виявлених витоків газу; —

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; встановлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; неф. робоче тис. 0,2 МПа
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктажований

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родіусов О.Ф.
(прізвище, ініціали)
Алексеев О.В.
(прізвище, ініціали)
Васильовський В.І.
(прізвище, ініціали)
Григоренко Н.В.
(прізвище, ініціали)
Дедов С.А.
(прізвище, ініціали)
Додіков А.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Розу Радичу В.В.

Ст. інженер (прізвище, ініціали) [підпис] (підпис)
мастер [підпис] Горюхов О.Ф.
спосар [підпис] Додіков В.О.