



AKT

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ №/б _____
м. Вінниця вул. А.Бортника №8
(найменування об'єкта)

« 10 » 04 20 25 p.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю., Веселовський В.І., Дмитрієнко М.В.,
Миценко В.О., Іванчук В.А., Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. А. Бортника № 8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 76-196-м; ф 140-39-м; ф 20-м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сталець ф40-264 мм
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Краще (шарові): $\phi 10-12$ шт.; $\phi 20-1$ шт.
Муртові, з'єднанні: $\phi 40-12$ шт.; $\phi 20-1$ шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією та приладом "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; конфракція Ø40-3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуєко В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Алексєєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Веселовський В.І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дистрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Луценко В.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ошак В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)