



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вилкашів
вул. Архитектора Артемова, 63
(найменування об'єкта)
«9» 04 2025 р.

Бригада у складі Меркискевич Романович О.Г.
Дум'яненко О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Архитектора Артемова, 63
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-17м, Ø40-33м, Ø20-5м.
Ø15-3м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø40-15м, Ø32-5м, Ø25-4м, Ø20-20м.
Ø32-8м (сховано)
(газопроводи схованих клітинок (характеристики г-ду))

крім: Ø32-10м, Ø25-8м
сховано Ø32-10м, Ø25-8м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: крім: Ø40-17м, Ø20-5м.
Меркискевич Романович О.Г.

- ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø40-2м, Ø32-1м.
Ø25-3м, крім Ø40-1м, Ø25-1м, меркискевич Романович О.Г.
Ø25-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весь монтаж
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; неу робочому тиску
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прої інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: подрозриває газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родчівцев О.Ф.
(прізвище, ініціали)
Мірошніков В.М.
(прізвище, ініціали)
Ромашин О.В.
(прізвище, ініціали)
Куртєв О.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Затворин Н.В. [підпис]

(прізвище, ініціали)

(підпис)