



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінницький
вул. Богдана Хмельницького 28
(найменування об'єкта)

«22» 04 2025 р.

Бригада у складі Алексеев ОЮ, Веевовский В.І
Ташуа ВВ Курцов АВ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Б. Хмельницького 28
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-28 м, Ø40-1 м, Ø32-36 м, Ø20-2 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø40-1 м, Ø32-6 м, Ø25-1 м, Ø20-1 м.
Ø20-20 м (своєю)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кріпе Ø40-1 м, Ø32-1 м, Ø25-1 м, Ø20-2 м
кучугота Ø40-1 м, Ø32-1 м, Ø25-1 м, Ø20-2 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: прилад - манометр

- ліквідація виявлених витоків газу: кріпе Ø40-1 м, кр. Ø25-1 м, кр. Ø20-1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P=500 мм в.ст, d p < 10 мм в.ст, T=576
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: подарування газододатку

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родіусь О.Ф.
(прізвище, ініціали)
Масальський
(прізвище, ініціали)
Васильовський В.І.
(прізвище, ініціали)
Васильовський В.А.
(прізвище, ініціали)
Керберов В.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гордітук О.П.

М.М.Масальський (прізвище, ініціали) Гордітук О.П. (підпис)
М.М.Масальський (прізвище, ініціали) Гордітук О.П. (підпис)
М.М.Масальський (прізвище, ініціали) Гордітук О.П. (підпис)