



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

20 9 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Биківці
вул. Барузба 8

«22» 04 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Кашон Р.В., Дідрова С.А.,
Ромашук С.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Барузба 8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø89-25 м, Ø50-10 м, Ø20-5 м,
Ø25-5 м
Ø20-5 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø25-3 м, Ø20-4 м
крім Ø25-3 м, Ø20-4 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: крім Ø20-3 м, 1/2 Ø25-2 м
- ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø20-3 м, 1/2 Ø25-2 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; всіх вимог
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всіх вимог
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; всіх вимог
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
неу робочому стані
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. всіх вимог

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неу робочому стані

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Руденко О.А.
(прізвище, ініціали)
Савченко В.А.
(прізвище, ініціали)
Руденко С.А.
(прізвище, ініціали)
Руденко О.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Підпис]

(підпис)

Савченко В.А.
(прізвище, ініціали)
Савченко В.А.
Савченко В.А.
Савченко В.А.