



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

бульвару В. Гоголя 18
(найменування об'єкта)
«14» 04 2025 р.

Бригада у складі

Пилипенко МВ, Савченко ВО,
Васильчук ВВ, Кирдуб МВ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

бульвару В. Гоголя 18
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø76-3м, Ø50-40м, Ø40-10м,
Ø25-2м, Ø20-5м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
окремі вводи Ø25-12м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

сирець Ø25-1мм, Ø50-1мм
мурота Ø25-1мм, Ø50-1мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: сирець, вводи, мурота

- ліквідація виявлених витоків газу: сирець Ø50-1мм, Ø25-1мм,
мурота Ø50-1мм, Ø25-1мм, мурота Ø25-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; встановлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм. в.ст., ΔP=10 мм. в.ст. T=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попередити всіх абонентів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Розенберг В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Александров М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Александров В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Вайс М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Петров М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису відмовився

Ст. 104. [Підпис] (підпис)
Майстер Бердичев О.Ф.
Мастер Александров М.В.