

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
20 04 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Виноград
вул. В. Трофимового 20
(найменування об'єкта)

«14» 04 20 04 р.

Бригада у складі Александров Олександр В.І.
Джоджика А.В. Дебелев С.К.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. В. Трофимового 20
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40-10м, Ø 32-2м, Ø 25-25м,
Ø 20-8м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 32-4м, Ø 40-3м, Ø 20-1м.
Ø 32-4м (сала)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø 20-3м,
смерть Ø 20-3м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією; примітка: вивод газу,
смерть в сходовій клітині
- ліквідація виявлених витоків газу; крім Ø 40-10м,
Ø 32-10м, Ø 25-10м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Валієв Р.С.
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Веніков С.В.
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Керівник
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P=500 мм в.ст., ΔP=10 мм в.ст. t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Керівник

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Керівник

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Родічев О.В.</u>	(підпис)
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Александров О.В.</u>	(підпис)
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Александров М.В.</u>	(підпис)
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Александров Р.В.</u>	(підпис)
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Александров С.В.</u>	(підпис)
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	(підпис)
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	(підпис)
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	(підпис)
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	(підпис)
(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа В.В. Пирішкін

(прізвище, ініціали) (підпис)
Ст. інж. С.В. Москаленко Р.В.
Майстер П.В. Горінь О.В.
Спосар Р.В. Валієв О.В.