

МТ
НТ
СН
Л-



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вікниш
Вул. В. Городицького 33
(найменування об'єкта)

«18» 04 2025 р.

Бригада у складі Данишевський О.І., Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікниш
Вул. В. Городицького 33
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 10м; Ø 32 - 12м; Ø 25 - 6м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

кр. Ø 20 - 3мб
міднові з'єдкані Ø 40 - 1мб; Ø 20 - 3мб;
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією та приладом ВІКОН-3
- ліквідація виявлених витоків газу; коробочний Ø 20 - 1мб
кр. Ø 20 - 1мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
 $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$
 $\text{надіє } P \geq 20 \text{ мм. вод. ст. за } 5 \times 5$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Коромис М.М.
(прізвище, ініціали)
Димченко О.І.
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Дир. трасу будівництва

С.М. [Підпис]
смадмур
слюсар
Молодцов Р.В.
Ковалюк О.О.
Веселовський В.І.