



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО м. Римкешь
буль. В. Олександровського 16

«1» 08 20 25 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Олександровський О.Т., Радкевич О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
буль. В. Олександровського 16
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ30-8м, φ40-19м, φ32-1м,
φ25-2м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ40-8м, φ25-12м,
φ25-12м. (об'єкт)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім φ40-2м, φ32-1м, φ25-1м, φ20-1м
середом φ40-2м, φ32-1м, φ25-1м, φ20-1м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: визначено, що герметичності немає
 - ліквідація виявлених витоків газу: визначено, що витоків немає

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та облаштування, а також підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесильно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст, ΔP=0 мм в.ст T=8хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. в роз'яснено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорядуване газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Руднів О.А.
(прізвище, ініціали)

Мешковський О.А.
(прізвище, ініціали)

Плох О.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Руднів О.А. визначитись

Антонієв
(прізвище, ініціали)

Мешковський О.А.
(підпис)