



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«15» 04 2025 р.

**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_ №15  
м. Вінниця вул. Червоного 129 секція 3  
(найменування об'єкта)

«15» 04 2025 р.

Бригада у складі Дмитренко М.В.; Романчук О.Ф.  
Муретлан В.М.; Міценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Червоного 129 секція 3  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф125-30м, ф100-41м, ф40-40м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Сталева: ф40-237м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (шарові): ф40-8м. Муфта з'єднання: ф40-8м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та кримад, Вібра ГАЗ
  - ліквідація виявлених витоків газу; Комарайка: ф40-5м. Муфта: ф40-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Не виявлено

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Дмитренко М.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Коваленко О.Р.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Муртан В.М.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Міщенко В.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вірний підпис

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Сидоренко Р.В.  
Сидоренко В.В.  
Сидоренко В.О.