

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 15 » 04 20 25 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця, вул. Черноволі №29 секція 4
(найменування об'єкта)

« 15 » 04 20 25 р.

Бригада у складі: Дзюбенко Р.Ю., Канюк А.А.,
Алексеев О.Ю., Веселовський В.Г.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця, вул. Черноволі №29 секція 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф100-19м; ф89-37м; ф40-38м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стожки: ф40-259м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крате(шарові): ф40-8м; Муртаві(з'єднання): ф40-8м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією та приладом "Vibrapas"
- ліквідація виявлених витоків газу: Канюк А.А.: ф40-6м; Муртава: ф40-3м.

- Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

(прізвище, ініціали)

Валентин Р. В.
селисттер
Степан

Сергій Р. В.
Сушко В. В.
Росенівський В. І.