



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця №15  
буль. Черновола №9 секція 7  
(найменування об'єкта)

« 15 » 04 20 25 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Вассоловский В.Т.;  
Дмитрієнко М.В.; Ямалук О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця буль. Черновола №9  
секція 7  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ150-66м; φ125-22м; φ100-3м;  
φ40-34м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Стоки: φ40-237м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (шарові): φ40-8шт. Муфтові'єднання: φ40-8шт.

(запірна арматура)  
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: Контргайка: φ40-6шт.  
Муфта: φ40-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуються

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Не виявлено

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Алексєєв О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Веселовський В.Т.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Риштретко М.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Ришчук О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

Рогаченко Р.О.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

