



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Київська _____
вул. Київська 43 _____

«26» 03 _____ 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Дощаков Олександр Вікторович _____
Кіриченко Олександр Сергійович _____
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____
вул. Київська 43 _____
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-28м, Ø50-26м, Ø32-10м.

Ø32-4м, Ø25-36м (увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø25-140м (сховище)

крам Ø32-4м, Ø25-12м, Ø20-5м (кварті)
келюдріа Ø32-4м, Ø25-12м (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; автоматом, об'єктом
 - ліквідація виявлених витоків газу; _____

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів, та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимога
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р-500 мм вод. ст., др 20 мм вод. ст. т.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектно вимога

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: недороблене керування

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Рудішев О.П.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Семішов В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Темішук В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Курганов М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Кочетков В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мішурин М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Чайковський В.О. [Підпис]
(прізвище, ініціали) (підпис)