



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО М. Вітмисер
вул. Київська 56

«27» 03 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Дробенко Р.Ю, Кашок А.А.
Демидович О.І
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Київська 56
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-2м, Ø89-28м, Ø50-27м,
Ø32-8м, Ø25-1м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-24м, Ø25-28м
Ø25-160м (сховано)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

систем Ø32-8м, Ø25-13м, Ø20-4м (кварц)
середня Ø32-8м, Ø25-13м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: арматура, вентиль, сепаратор
 - ліквідація виявлених витоків газу: кран Ø32-6м, Ø25-8м, Ø25-8м, Ø25-1м, сепаратор Ø25-3м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у відвали та на горища, де прокладені газопроводи; вільно вільно
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вільно вільно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
 $P = 500 \text{ мм в.ст.}$, $P_r = 10 \text{ мм в.ст.}$
 $t = 5 \times 6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. артем сиротко

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ВМ, які підлягають усуненню: неор сер суду вале газорозрив

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Родж Кел О.Ф</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Суденко Р.Ю</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Ковал Р.Г</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Семедівський О.Г</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Зу підпису Фришески

М.І. Мещер (прізвище, ініціали) [підпис] (підпис)
Смайтєр
Слюсар
Сло Ситиць Р.В.
Тордєць О.Ф.
Калок А.А.