



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок
м. Вінниця вул. Київська 64

(найменування об'єкта)

«28» 03 20 25 р.

Бригада у складі Бакнук В.А.; Кучеров А.В.

Маклінук А.В.; Чусмінськ В.М.; Димінський О.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Київська 64

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80 - Рн, Ø76 - Рн, Ø40 - Зн, Ø25 - Рн,

Ø20 - Рн.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø25 - Рн, Ø20 - Рн. Сталь: Ø20 - 140н.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

хром (пробкові): Ø25 - 2шт, Ø20 - 1шт. муртові зединення: Ø25 - 2шт, Ø20 - 1шт
хром в сортиментах: Ø20 - 1шт.

(запірна арматура)

знаходиться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мілька емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявленіх витоків газу; хром (пробкові): Ø20 - 1шт.

екстрим: Ø25 - 1шт, Ø20 - 1шт. муртва: Ø20 - 3шт

Зашка ділянки газопроводу Ø20 - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; без наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарублене газопроводу

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Лісоворобчук НС
(прізвище, ініціали)

Кочук В.А
(прізвище, ініціали)

Лукерів А.В
(прізвище, ініціали)

Шапкінчук А.В
(прізвище, ініціали)

Мустінськ В.І
(прізвище, ініціали)

Димічев О.І
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Богданов
(підпис)

Дж
(підпис)

Сєнчук
(підпис)

Маслов
(підпис)

Дж
(підпис)

Дж
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Задовільно
(прізвище, ініціали) Богданов
(підпис)