



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Білий
вир. О. Антонова 6
(найменування об'єкта)

«17» 04 2025 р.

Бригада у складі Димитров О.І.; Веселовський В.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Білий
вир. О. Антонова 6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 65-32 м; φ 50-25 м; φ 40-83 м
φ 32-9 м; φ 25-8 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

пробкові φ 32-9 м; шарові φ 25-8 м
шарові згідно φ 32-9 м φ 25-8 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; кр φ 40-1 м; кр 32-1 м
сепаратор φ 32-6 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
перевірено тиском $P = 500$ мм. вод. ст.
тиском не перевищує $P > 20$ мм вод. ст. за 5×6 .
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Коваленко М.І.
(прізвище, ініціали)

Данилевський О.І.
(прізвище, ініціали)

Васильовський В.І.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Розписки Васильовський

В.І. Васильовський
(прізвище, ініціали)

Васильовський В.І.
(підпис)

список
список
список

Васильовський В.І.
Васильовський В.І.
Васильовський В.І.