



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тайсес, вул. Б. Хмельницького, 6

(найменування об'єкта)

«25» 04 20 25 р.

Бригада у складі с-р Акименко І.В. с-р Матвюченко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тайсес, вул. Б. Хмельницького, 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-й ф 40 - 2,3 м ф 32 - 31,5 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

кран ф 32 - 1шт.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ф 20 - 1шт.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; н/з - 1шт. кран ф 20 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; передірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; передірено тиском повітря P=500 мм вод. ст. Тривалість тиску відсутня
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Недодержувати 1-й

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Синишук А.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Алексін І.В.
(прізвище, ініціали)
Мандіченко А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Власов
(підпис)

М. С. С. С.
(підпис)
А. С. С. С.
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку від підпису відповіли.