



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ігор ГАМАН

«29» 04 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тайсєм, вул. Високовига, 13

(найменування об'єкта)

«29» 04 2025 р.

Бригада у складі слюсарі: Цурило В.В. Андришук Т.В.
Матвієнко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тайсєм, вул. Високовига, 13

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 1-й ф 40 - 2,2 м. ф 32 - 36,6 м. ф 25 - 32,2 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крани ф 32 - 2 шт. пробк. індивідуальні вводи
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани ф 20 - 16 шт.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; крани - 4 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском повітря Р= 500 мм вод ст. Тривання тиску відсутнє
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зафарбувати газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Григорук А.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Матвійко А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Аксентієв І.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Чуриш В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешкаши багатоквартирного будинку від підпису відповіли