



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тайсен, вул. Центральна, буд 62

(найменування об'єкта)

« 17 » 04 2025 р.

Бригада у складі с-р. Німечин Т.В. с-р. Цурієн В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний №15
м. Тайсен, вул. Центральна, 62
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 1-9 Ø 50 - 0,7 м Ø 25 - 37,9
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

індивід. вводи
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø 25 - 1шт. Ø 20 - 7шт.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; кран- 1шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском повітря P=500 мм вод. ст. Тітників тиску відсутня
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Пройнструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зоднабудувати 2-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тимосенко Н.М.
(прізвище, ініціали)

Мисирін А.В.
(прізвище, ініціали)

Щуріков В.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Власов
(підпис)

Власов
(підпис)

Власов
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешкашвілі Бектотдартіриного будинку
від підпису. Відповідає