



2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Турів
вер. Олега Степанюка 18
(найменування об'єкта)

«25» 04 2025 р.

Бригада у складі м-р Бондар Ю.М.; с.м. Янаков В.В.,
Маркевич С.М., Янубенко В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турів
вер. Олега Степанюка 18
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф 63-50м; Ф 50-1.5м; Ф 40-3м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф 20-6м; Ф 32-12м; Ф 20-96м (стояки)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: Вх. Ф 50-1шт/проб.; Ф 40-2шт/проб.; Ф 25-1шт (шар); Ф 20-5шт (шар);
Ф 20-2шт/проб. (система газопостачання квартир (додати список)) Ф 20-40шт (кв. шар)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та
прилад, Nbro GAS

- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ф 20-2 (шт. шар); Ф 20-2 (шт. проб.)
Ф 25-1 (шт. шар); муфтові з'єднання - Ф 20-4шт; Ф 25-1шт
Ф 50-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском $P = 500$ мм. вод. ст.
та діаметром $d_p = 20$ мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Назов В.В.
(прізвище, ініціали)

Марущак С.М.
(прізвище, ініціали)

Якубенко В.М.
(прізвище, ініціали)

Ст. майстер

Колесник В.С.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бойко Т.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис).