

117
CF-
109-



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

обладнання

ВБГО м. Вилерівська

вул. М. Тогова 1

(найменування об'єкта)

«3» 05 2025 р.

Бригада у складі Дмитрієвський МВ Дюровський ВО,

Іванчук ВВ Мічуринський ВО

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. М. Тогова 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50-48 м, Ø 32-5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 50-23 м, Ø 40-21 м, Ø 32-20 м, Ø 25-35 м, Ø 15-10 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø 50-1 м, Ø 32-5 м, Ø 25-3 м, Ø 20-8 м

середня Ø 50-1 м, Ø 32-5 м, Ø 25-3 м, Ø 20-8 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією; крім Ø 50-1 м, Ø 32-5 м, Ø 25-3 м, Ø 20-8 м
- ліквідація виявлених витоків газу; крім Ø 32-5 м, Ø 25-1 м, Ø 20-8 м, середня Ø 32-2 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P=500 мм в.ст., Dp=10 мм в.ст., t=5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пошкодження всіх газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гордусь О.Г.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Дікун Олександр
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Гордусь В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Василь В.К.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Легенченко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гордусь Олександр

Світлана
Майстер
Сусса

Гордусь В.О.
Гордусь О.Г.
Слишко В.О.
(прізвище, ініціали) (підпис)