



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Козятин, вул. Василівськіх, буд. № 23 А
Газетний більшість будинок

(найменування об'єкта)

«21» 04 2025р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Бередет В. О., Ярмолович В. С.,
шахтер МВР - Кравченко І. д.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Василівських,

буд № 23 А.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32-20 ш.н, Ø 20- 20. ш.н.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 20 - 4 шт.

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявленіх витоків газу; Ø 32- 1 шт віскот; Ø 20-
2 шт з віскотом.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

виночено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи;

виночено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах;

виночено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання;

перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

випробування під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і прладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими прладами та апаратами.

інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування 1-го покриття

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Курінний С.В
(прізвище, ініціали)

Берелет В.О

(прізвище, ініціали)

Ярмолович В.С.

(прізвище, ініціали)

Міраф
(підпис)

Міраф
(підпис)

Міраф
(підпис)

Міраф
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа.

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Михаїл Ганжа варенчук
Буринець В.І. підпис Ольговічев