

Затверджено
«30» 04 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вітебськ
вул. Т. Шевченка 7
(найменування об'єкта)
«30» 04 2025 р.

Бригада у складі Хоменко В.В., Киргоров В.В.,
Муромцев В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Т. Шевченка 7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-2м, Ø40-21м, Ø25-18м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø25-12м (сплош)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø25-8мм
мундшт Ø25-8мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: кран Ø25-8мм, мундшт Ø25-8мм
- ліквідація виявлених витоків газу: кран Ø40-21м, кран Ø25-4мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; В. М. М. В. М. М.
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; В. М. М. М. М. М.
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; М. М. М. М. М. М.
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
М. М. М. М. М. М.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. М. М. М. М. М. М.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: М. М. М. М. М. М.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родієв О. Ф.
(прізвище, ініціали)
В. М. М. М.
(прізвище, ініціали)
М. М. М. М.
(прізвище, ініціали)
М. М. М. М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

М. М. М. М.
(підпис)
М. М. М. М.
(підпис)
М. М. М. М.
(підпис)
М. М. М. М.
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа М. М. М. М.

М. М. М. М.
М. М. М. М.
М. М. М. М.

(прізвище, ініціали)

М. М. М. М.
М. М. М. М.
М. М. М. М.

(підпис)