



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Київ
вул. Мегула - Левченківська 12^а
(найменування об'єкта)
«21» 04 2018 р.

Бригада у складі Лещенко В.О., Касівський Р.В.,
Муєнієв Р.М., Озюченко Р.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Мегула - Левченківська 12^а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-8м, Ø32-68м, Ø20-2м.

Ø32-90м (схема)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крає Ø32-4мм, Ø20-4мм
серед Ø32-4мм, Ø20-1мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: немає виявлено

- ліквідація виявлених витоків газу: К12 Ø32-2мм, серед Ø50-1мм,
К12 Ø50-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено - виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм. рт.ст., dP=10 мм в с, t=5хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: необслуговування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Роджівський О.Ф.
(прізвище, ініціали)
Мірошніков В.О.
(прізвище, ініціали)
Масловський А.В.
(прізвище, ініціали)
Муромов В.М.
(прізвище, ініціали)
Дубовик Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Згідно з підписом відповідальних

Ст. м.п. майстер слюсар (підпис)
Москаленко Р.В. (підпис)
Роджівський О.Ф. (підпис)
Масловський А.В. (підпис)