



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий будинок
м. Віжице вул. Академічна 58
(найменування об'єкта)

«29» 04 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Дзюбенко Р.Т.;
Діброва С.А.; Дмитрієво М.В.; Ковчук В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжице вул. Академічна 58
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 100 - 148 см. ф 32 - 23 см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сталева: ф 32 - 128 см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шарові): ф 32 - 7 см.; муфтові з'єднання: ф 32 - 7 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милка викидає

на прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Контургайка: ф 32 - 6 см.; муфта: ф 32 - 6 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено шд робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____
Робота газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Мігроденський А.С.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Дідрова С.А.
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

Волкун В.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Підпис] Кіричук В.В.
(прізвище, ініціали) (підпис)

Ст. інженер
майстер
слюсар

Словоколенко Р.В.
Мігроденський А.С.
Волкун В.А.