



20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця №/б _____
буль. П. Наумової №58
(найменування об'єкта)

« 1 » 05 20 25 р.

Бригада у складі _____
Дзюбенко Ю.Т.; Діброва С.А.; Доченко В.О.;
Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____
м. Вінниця
буль. П. Наумової №58
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____
ф 25-1 мм; ф 20-2 мм.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі бводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф 25-2 мм.

Муфтові з'єднання: ф 25-2 мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _____
мильна емульсія та прилади, VIBRAEAS

- ліквідація виявлених витоків газу: _____
Конфайка: ф 25-2 мм.
Муфта: ф 25-1 мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Надійшло тиску P=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. протестровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розбуквування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуйков В. В.
(прізвище, ініціали)

Дрюбенко Ю. Т.
(прізвище, ініціали)

Дідрова С. А.
(прізвище, ініціали)

Друченко В. О.
(прізвище, ініціали)

Дрюбенко Р. Ю.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Сіренко (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
С. П. Р. В. Мещеряков
М. П. В. В. Гурко
С. П. Дідрова