



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Д. Майбороди 2А
(найменування об'єкта)

«29» 04 2025 р.

Бригада у складі Ришак О.Р.; Лукешук О.В.;
Дзюбенко Р.Ю.; Кошак А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Д. Майбороди 2А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 1 м., Ø 50 - 38 м., Ø 32 - 36 м.,
Ø 20 - 6 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø 32 - 116 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

край (кульові): Ø 32 - 6 м., Ø 20 - 1 м.

муртові з'єднання: Ø 32 - 6 м., Ø 20 - 1 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

та прилад "Vibra GAS" мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу:

пошкодження: Ø 32 - 5 м.
мурта: Ø 32 - 2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском $P = 500$ мм. вод. ст.
Наділено тиску $p_r = 10$ мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тігорядевський А.С.
(прізвище, ініціали)

Голосинський О.Р.
(прізвище, ініціали)

Лук'яненко О.В.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

Карач А.А.
(прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Шеремет О.М.

(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

