

Л/Т
М/Т
С/К-
П-



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Дудовська 37а
(найменування об'єкта)

«13» 05 2025 р.

Бригада у складі Лук'ячук ОВ, Дзюбенко Р.Ю,
Доченко В.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Дудовська 37а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім БОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-35м, Ø89-32м, Ø76'-25м,
Ø50-20м, Ø40-8м, Ø32-23м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-470м (стале)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø50-1, Ø40-3, Ø32-10
мудота Ø50-1см, Ø40-3см, Ø32-10см
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад. Лівідугас;
мильова емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: К/2 Ø50-1см, Ø40-1см
Ø32-2см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; не перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; $P = 500 \text{ мм. в.ст.}$, $\Delta P = 10 \text{ мм.}$, $t = 5 \text{ хв}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорегульоване газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родісевич О.Т.
(прізвище, ініціали)
Левченко О.В.
(прізвище, ініціали)
Дробинський Р.О.
(прізвище, ініціали)
Донченко В.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Трунова В.І. підпис.

Антоненко (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
Смайлєв Р.В.
Трунов О.Р.
Юченко В.О.