



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО бул. Замосцьєвська 27
(найменування об'єкта)
«25» 08 2025 р.

Бригада у складі Лісаківський В.О., Марвінчук А.В.,
Мусейсєв В.М., Рогович О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті
бул. Замосцьєвська 27
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø20-18 м, Ø27-11 м, Ø50-31 м,
Ø32-1 м, Ø25-16 м, Ø20-11 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-11 м, Ø25-34 м, Ø20-8 м,
Ø25-20 м (середній)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø32-1 м, Ø25-15 м, Ø20-2 м
середній Ø32-1 м, Ø25-15 м, Ø20-2 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: крім арматури, Ø20-2 м

- ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø25-3 м, крім Ø25-7 м
середній Ø25-15 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; внесено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; неу робоче тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування, групою ЕМ, які підлягають усуненню: підсередовано газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Руденко О.Ф.
(прізвище, ініціали)

Меремин В.О.
(прізвище, ініціали)

Маслаченко А.В.
(прізвище, ініціали)

Меремин В.К.
(прізвище, ініціали)

Ромашенко О.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа бу підпису вживається

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Сл. інженер
машинист
слесар

Слободан Р.В.
Горіч О.Г.
Ромашенко О.Г.