

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 2 » 05 20 25 р.

# Акт

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий, буринж

м. Віршупе вул. К. Малевича 10

(найменування об'єкта)

« 2 » 05 20 25 р.

Бригада у складі Мамбійчук А.В.; Лук'ячук О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віршупе вул. К. Малевича 10

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 4м, Ø 50 - 2,5м, Ø 25 - 8м, Ø 20 - 1м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі витоки

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (пробкові): Ø 25 - 8мт шуртові з'єднання: Ø 25 - 8мт.

( запірна арматура )

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: краї (пробкові): Ø 25 - 1мт  
контргайки: Ø 25 - 4мт

- Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забруднення газопроводу

(підпис)

документа Ріш прийнято Григоренко  
(прізвище, ініціали) Москаленко Р.В. (підпис)  
Ст. інженер Григоренко А.С.  
майстер Світличук О.В.  
елосор