

ш-
н-
сн-
л-

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«15» 05 2028 р.
АКТ

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО м. Виллиш
вул. Кеєвська 99
(найменування об'єкта)

«15» 05 2028 р.

Бригада у складі Руксатісань В.В. Рокасевич О.В. Ковал А.А.
Руксатісань О.В. Рокасевич Р.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Кеєвська 99
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф100-2м, ф84-112м,
ф80-55м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
ф80-15м, ф32-36м, ф25-50м, ф15-28м
ф25-518м (сталева)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кріпе ф80-6м, ф25-24м, ф15-6м
кріпе ф10-6м, ф25-24м, ф15-6м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: преласеф О.В. Рокасевич
Рокасевич О.В. Рокасевич Р.В.
 - ліквідація виявлених витоків газу: кріпе ф80-1м, ф25-4м, ф15-4м
кріпе ф12-ф80-4м, ф25-8м, ф15-1м
кріпе ф80-1м, ф25-4м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; всесильно
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесильно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P=500 \text{ кПа}$ в ч. д. $P=10 \text{ кПа}$ в с. $T=5 \text{ хв}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: подрядувати газодовір

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Роздівський
(прізвище, ініціали)
Муромцев В.К.
(прізвище, ініціали)
Літвиненко А.А.
(прізвище, ініціали)
Родіменко О.В.
(прізвище, ініціали)
Калашніков
(прізвище, ініціали)
Владимир Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Богдан (прізвище, ініціали) [підпис] (підпис)
С.І. Л. В.В. М.
М.І. О.І. Г.
С.І. Р.Ю. Д.