



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця №15
буль. М. Стелюха 11
(найменування об'єкта)

« 14 » 05 20 25 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Веселовський В.Т.;
Риштієнко М.В.; Рашаєв О.Р.; Мустафаєв В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
буль. М. Стелюха 11
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89-34 см; φ 57-1 см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 57-8 см; φ 32-6 см; φ 25-8 см; φ 15-4 см.
Стоєки: φ 25-88 см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Кран: φ 50-1 см; φ 25-4 см; φ 15-1 см. (пробкові)
Муртові з'єднання: φ 50-1 см; φ 25-4 см; φ 15-1 см.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія та прилад "VIBRACAPS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 50-1 см; φ 25-2 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском Р=500 мм. в.в. ст. Підікман тиском Р=20 мм. в.в. ст. за бав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прієму інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуйко В.В.
(прізвище, ініціали)
Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)
Юшанчук О.Ф.
(прізвище, ініціали)
Церетан В.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Від підпису (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
С.І. В.В. В.В. В.В.