



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. О. Антонова 7

«17» 04 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Мейсінгус ВВ, Мерісман ВМ,
Дзюбенко РЮ, Косов ВМ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. О. Антонова 7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø89-20м, Ø76-20м, Ø32-20м

Ø32-30м (увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кран Ø32-5м, Ø25-10м
штора Ø32-5м, Ø25-10м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад, вибухост.
емульсія електрич.

- ліквідація виявлених витоків газу: кран Ø32-5м, Ø25-10м,
штора Ø32-5м, Ø25-10м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогами
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; $P = 500 \text{ мм в.ст.}$, $\Delta P = 10 \text{ мм в.ст.}$, $t = 5 \times 6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктування

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорегульовані газопроводи

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родічев О.Ф.
(прізвище, ініціали)
Міхасько А.В.
(прізвище, ініціали)
Мухомасов В.В.
(прізвище, ініціали)
Джоджов Р.О.
(прізвище, ініціали)
Кавон В.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Родічев О.Ф. виробничий

(прізвище, ініціали)

(підпис)

еш. инт. [підпис]
Майстер [підпис]
Служба [підпис]
Горбачук А.В.