

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
«12» 05 2025 р.  
ДІПЛОМ  
НА  
ПРОВІДНИК  
У  
ЕГП  
«12» 05 2025 р.  
«12» 05 2025 р.

## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Віжице вул. П. Шуми 1  
(найменування об'єкта)

«12» 05 2025 р.

Бригада у складі Діброва С.А.; Доченко В.О.;  
Мокрич В.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжице вул. П. Шуми 1  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40 - 12м, Ø32 - 24м, Ø25 - 9м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

стояки: Ø25 - 43м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кроки (курсові): Ø25 - 4м, муфтові з'єднання: Ø25 - 4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад "Vibra GASC"
- ліквідація виявлених витоків газу: кожухайка: Ø25 - 1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: \_\_\_\_\_  
 $P = 500$  мм. вод.ст.,  $\Delta P = 10$  мм. вод.ст.,  $t = 5$  хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородецький АС  
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А  
(прізвище, ініціали)

Докучко В.О  
(прізвище, ініціали)

Мончук В.А  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Слобоженко Б.Б

(прізвище, ініціали)

