

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«9» 10 2025 р.

постачання та газового

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ №/б _____
м. Вінниця вул. Р.Скалецького 38^а
(найменування об'єкта)

« 9 » 09 2023 р.
 Бригада у складі Муртіман В.М.; Міценко В.О.
Гончар В.А.; Дробенко Н.Т.
 (прізвище, ініціали)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Р.Скаленюка №38

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

Стаси. ф20-291м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- 13

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском $P = 500 \text{ мм. в.в.ст.}$
Подіємо тиску $\Delta P = 20 \text{ мм. в.в.ст. } t = 5 \text{ хвилин.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Випробування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВЕГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Мустіпан В.М.
(прізвище, ініціали)

Ліценко В.О.
(прізвище, ініціали)

Іванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гаввака С.П.

(прізвище, ініціали)

