



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Р. Савченка 40А
(найменування об'єкта)

« 12 » 05 20 25 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.;
Дзюбенко Ю.Т.; Дзюбенко Р.Ю.; Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Р. Савченка 40А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-30м, Ø80-32м, Ø76-95м, Ø50-57м,
Ø40-16м, Ø32-55м.
(увіднений газопровід (характеристики г-ду))
Стяжки: Ø32-413м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крини (улюбіві): Ø32-17м. муфта з'єднання: Ø32-17м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: екстрактор: Ø32-12м.

муфта: Ø32-5м.

17

- Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

(підпис)

Бід (прізвище, ініціали) підпис