



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО буль. Зіриківського 23
(найменування об'єкта)
« 5 » 05 2023 р.

Бригада у складі Дочкаєв В.О., Коваленко В.А.,
Кейжало В.О., Мовчанівський М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
буль. Зіриківського 23
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-20 м, Ø40-40 м.

Ø32-12 м.
окремі вводи Ø20-7 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краєві Ø20-7 м, Ø32-2 м
шурти Ø20-7 м, Ø32-2 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: введення емульсії;
- ліквідація виявлених витоків газу: краєві Ø32-1 м, Ø20-2 м, крі Ø32-1 м, Ø20-1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; внесено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
P=500 мм в.ст. ар. 10 мм в.ст. t=5 с
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проєктується

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування, у групі ЕМ, які підлягають усуненню: поєднується газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Руденко О.В.
(прізвище, ініціали)
Боченко В.О.
(прізвище, ініціали)
Васильченко М.
(прізвище, ініціали)
Киченко В.О.
(прізвище, ініціали)
Михайленко А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вулиця [...]

А.І. [Підпис] (прізвище, ініціали) Олександр Р.В. (підпис)
Семіон [Підпис] Горбун О.Ф.
Семіон [Підпис] Смайлінчук А.В.