



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО буль. С. Задієвського 49а
(найменування об'єкта)
« 5 » 05 20 25 р.

Бригада у складі Муєнкісая БМ Юсупович О.Г.
Куроченко О.В. Дробинський Р.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті
буль. Задієвського 49а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-35м, Ø89-40м, Ø76-40м
Ø50-88м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
стале Ø50-370м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крає Ø50-16м (вварені)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: весьма герметично

- ліквідація виявлених витоків газу: _____

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: вимога
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=800 мм в ст. др 10 мм в ст. T-5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вимога

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: недороботу газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Вордівцев ОФ
(прізвище, ініціали)
Мусієв КМ
(прізвище, ініціали)
Родіонов ОФ
(прізвище, ініціали)
Миргород ОВ
(прізвище, ініціали)
Олександров ОВ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Від підпису (прізвище, ініціали) Від підпису (підпис)
С. П. [Підпис] С. П. [Підпис]
С. П. [Підпис] С. П. [Підпис]